

PRODUKTIONSKONTROLL Stenmaterial

Sidan 1 av 1

 Beställare
LBC Danderyd-Kedjan AB, Malmens Grustag
Allan Trenter 0708-532010
Stockholmsvägen 13
762 31 RIMBO

 Provtagningsdatum
2014-01-30
 Ankomstdatum
2014-01-30

 Analys start
2014-01-30
 Analys slut
2014-02-03

 Produkt
8/16 Naturkross
 Leverantör
LBC Danderyd-Kedjan AB, Malmens Grustag
 Entreprenör

 Referens nr

 Provtagningsplats

 Provtagare


Id-nummer

 Objekt
SS-EN 12620 Ballast för betong

Märkning

KORNSTORLEKSFÖRDELNING - SS-EN 933-1

Passerad mängd, vikt-%



Provresultat	Medel- värde	Fraktion (mm)
SS-EN 933-1/A1 Best. av kornstorleksfördelning - Siktning (%)		
Tvättning och siktning		
Materialens totalvikt (g)	1308,0	
SS-EN 1097-6/A1 Best. av korndensitet och vattenabsorption (Mg/m ³)		
Korndensitet - skenbar (Mg/m ³)	2,73	
Absorberat vatten (%)	0,7	
A - Torrt prov efter torkning (g)	1196,6	

Notering

SS-EN 933-1/A1 Best. av kornstorleksfördelning - Siktning (%)

Tvättning och siktning

Materialens totalvikt (g)

1308,0

 SS-EN 1097-6/A1 Best. av korndensitet och vattenabsorption (Mg/m³)

 Korndensitet - skenbar (Mg/m³)

2,73

Absorberat vatten (%)

0,7

A - Torrt prov efter torkning (g)

1196,6

Ort och datum

Upplands Väsby 2014-02-03


Per Bäckström

Digitalt utfärdad signatur

Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommit prov.

(EA) = Ej ackrediterad metod. (E) = Enkelprov. Denna rapport får endast återges i sin helhet.

 Kundbilaga Mätosäkerhet finns på www.ncc.se/sv/material-och-service/vaglaboratorier
NCC Roads AB, Sverige Öst

Väglaboratorium

Bryggerivägen 13

194 36 UPPLANDS VÄSBY

Besöksadress

 Styrelsens säte
 SOLNA

Telefon nr

08-590 95 668

Telefax nr

08-590 95 669

Org.nr

556302-3307

VAT nr

SE556302330701

E-post

labupp@ncc.se

Internet adress

www.ncc.se